

Aanvraag om vergunning voor het bouwen
van een gebouw



Aan Burgemeester en Wethouders

der gemeente

Brakel

Ondergeteekende,

Jb C. van Daalen

, wonende te

Brakel

deelt U mede, dat hij voornemens is, in hoedanigheid van ¹⁾

op een perceel grond, gelegen aan ²⁾

vlegelstade Bos

kadastraal bekend gemeente

Brakel

, sectie

no. , een gebouw op te richten, bestemd om gebruikt te worden als

³⁾

schuur

Het werk zal worden uitgevoerd door ⁴⁾

Jb C. van Daalen

De begrootingssom is f *1500*

Hij verzoekt U derhalve, onder overlegging der volgens de bouwverordening vereischte bescheiden, hem tot voormelden bouw vergunning te verleen.


Brakel, *18 Oct* 1946

3. FEB. 1947.
De Techn. Amb: belast met het
Bouw- en Woningtoezicht in de
BOMMELERWAARD

Kraanburg

Jb C. van Daalen

- ¹⁾ In te vullen: eigenaar, erfpachter, opstalhouder, architect, aannemer, werkbaas enz.
- ²⁾ In te vullen: straat, weg, markt, plein of gracht, waaraan het perceel grond gelegen is.
- ³⁾ In te vullen: woonhuis, villa, winkel, pakhuis, schuur enz.
- ⁴⁾ In te vullen: den naam van dengene, die het werk maakt, indien deze een ander is dan de aanvrager.



Aan BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

van

Brakel

Aanvraag om vergunning tot bouwen

1. Naam van den aanvrager, naam en woonplaats van den bouwmeester of werkbaas die met de uitvoering is belast.

(*)

Aanvrager:

Jb C van Doalen

te

Brakel

Bouwmeester:

Jb C van Doalen

Werkbaas:

te

Brakel

2. Aard van het werk en bestemming van het gebouw.

Bergplaatsen koestel

3. Nauwkeurige aanduiding der plaats waar gebouwd wordt, met vermelding van sectie en nummer(s) van het kadastrale perceel.

Sectie

4. Oppervlakte van elke woning binnen de muren.

(*) De gestelde vragen nauwkeurig en uitvoerig te beantwoorden.

5. Hoogtepeil van den vloer der benedenwoon-
vertrekken en de hoogte van de verdiepingen.

Hoogte Peil vloer
0.15 m boven de weg.
verdieping hoogte 1.90 m
en 2.00 m. onafgeken balk

6. Aantal vertrekken.

7. Afmeting der ter bewoning in te richten
vertrekken en van trappen en portalen.

8. Plaatsing, afmeting en inrichting der privaten.

9. Toegangswegen naar buiten en de grootte
daarvan.

twee toegangs wegen naar
buiten grootte 1.90 m

10. Middelen tot watervoorziening.

11. Inrichting der fundeering en van het trasraam.

fundeering van steen 0.66 m
aanleg met beton tegen
wand van tot 1 1/2 steen
in sterke cement spec.

12. Dikte der muren.

dikte der muren.
o. de verdieping 0.33 m
binnen verdieping 0.22 m.

13. Afmetingen en onderlinge afstand der binten
en van de verankering.

14. Samenstelling der bekapping.

Kapspanen + gordingen $6\frac{1}{2} \times 16\frac{1}{2}$ cm.
spieggen 5×7 cm.

15. Alles wat op den afvoer en de berging van
huis- en hemelwater, vuil en faecaliën betrek-
king heeft, met beschrijving.

16. Aanleg en plaatsing van stookplaatsen en
rookgeleidingen.

17. Alles wat op den toevoer van licht en lucht
betrekking heeft, met beschrijving.

onder 2 licht aan grof zand
boven 5 licht aan grof zand
lucht door draad

18. Uit welke materialen het gebouw in de onder-
deelen zal worden samengesteld.

fundering en travee
kinderen in cement spec
op gaande buiten muren
balken en stenen in cement spec
verbeterde kolommen.

19. Begrootingssom.

1500

Prabel, den 18 Oct 1946

De aanvrager,

(ondertekenen)

J. C. v. D. a. u. e. n.

13 FEB 1947
De Techn. Amb: belast met het
Bouw- en Woningtoezicht in de
BOMMELERWAARD
Kraan

Bouw- en Woningtoezicht
in de
Bommelerwaard.


Spreekuren aan huis
Dinsdags- en Zaterdagsmorgens
van 9-11 uur

Nummer: Bouwvergunning H.C.v.Dalen.

Onderwerp: 7 stuks

Bijlage:

Men gelieve bij het antwoord nauwkeurig het
onderwerp, de dagtekening en het nummer
van dit schrijven te vermelden en behandel
per brief slechts één onderwerp



Zaltbommel, 3 Februari 1947
Telef. K 4180 - 344
Kerkstr. 28

Aan het College
van Burgemeester en Wethouders
in de gemeente Brakel.

Onder gelijktijdige terugzending van de aanvraag
om vergunning tot het bouwen van een schuur, door H.C.v.
Dalen, op het perceel kadastraal bekend gem: Brakel, sectie no, heb
ik de eer U het volgende mede te delen.

- a. Uit de verstrekte gegevens en uit het ter plaatse ingesteld onderzoek
is mij gebleken dat tegen deze aanvraag geen bezwaren bestaan.
- b. De rijksgoedkeuring is aangevraagd en tot op heden niet afgekomen.
Doordat aanvrager alle materialen had, heeft het debouw voltooid zonder
de vereiste vergunning. Aangezien aanvrager de stal dringend nodig had
is dit in te denken. De opgegeven bouwsom is juist.

Ik stel U voor de aangevraagde vergunning te verlenen zodra de Rijksgoed-
keuring afkomt. Ik verzoek U om de kadastrale nasporing in rekening
te willen brengen.

De Techn. Ambt belast met het
Bouw- en Woningtoezicht in de
BOMMELERWAARD

