


TECHNISCHE DIENST – KRING BOMMELERWAARD



Nummer: 1.778.511/5946.

Onderwerp: **Bouwvergunning**
Lijkenhuisje Brakel.

Zaltbommel,

13 DEC. 1950

Bijlage: 9 stuks

Aan het College
van Burgemeester en Wethouders
in de gemeente **Brakel.**

Onder gelijktijdige terugzending van de aanvraag om vergunning tot het bouwen
~~verhogen~~
van **een lijkenhuisje**
door **het Gemeentebestuur**

, wonende

, te **Brakel**

op het perceel kadastraal bekend, gemeente **Brakel**, Sectie **A.** no. **59**
van
, heb ik de eer U het volgende mede te delen:


- a. Het welstandsadvies voor dit plan is gunstig.
~~xxxxxx~~
- b. De R.G.K. is verleend onder letter ---
- c. Uit de verstrekte gegevens en uit het ter plaatse ingesteld onderzoek is mij gebleken dat
tegen deze aanvraag geen
~~xxxx~~ bezwaren uit technisch oogpunt bestaan.

Ik stel U voor de gevraagde vergunning te verlenen, ~~xxxx~~
~~xxxxxx~~

Legesgeld mag wel
~~xxxx~~ geheven worden. Bij het uitreiken van de vergunning moet het door de
Welstandscommissie getekend exemplaar van de tekeningen aan de aanvrager worden overhandigd.

coll.:

Technische Dienst — Kring Bommelerwaard
DE DIRECTEUR:



Behoort bij besluit van Brakel
Burgemeester en Wethouders
dd. 19 Januari 1951 No. 151.78.71
secretaris

Aan BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

van

= B R A K E L =

Aanvraag om vergunning tot bouwen

1. Naam van de aanvrager, naam en woonplaats van de bouwmeester of werkbaas die met de uitvoering is belast.

(*)

Aanvrager: Gemeentebestuur van en

te Brakel

Bouwmeester: Techn. Dienst "Kring Bomme-
Werkbaas

te lerwaard, Steenweg 3, Zaltbommel.

2. Aard van het werk en bestemming van het gebouw.

lijkenhuisje

3. Nauwkeurige aanduiding der plaats waar gebouwd wordt, met vermelding van sectie en nummer(s) van het kadastrale perceel.

Brakel, sectie A.no.59

4. Oppervlakte van elke woning binnen de muren.

12 m2

(*) De gestelde vragen nauwkeurig en uitvoerig te beantwoorden.

<p>5. Hoogtepeil van de vloer der benedenwoonvertrekken en de hoogte van de verdiepingen.</p>	<p>8 cm + maaiveld</p>
<p>6. Aantal vertrekken.</p>	<p>niet van toepassing</p>
<p>7. Afmeting der <i>ter bewoning</i> in te richten vertrekken en van trappen en portalen.</p>	<p>niet van toepassing</p>
<p>8. Plaatsing, afmeting en inrichting der privaten.</p>	<p>niet van toepassing</p>
<p>9. Toegangswegen naar buiten en de grootte daarvan.</p>	<p>150 x 200 cm</p>
<p>10. Middelen tot watervoorziening.</p>	<p>geen</p>

11. Inrichting der fundering en van het trasraam.

ringbalk van gewapend beton op stamp-
beton poeren; trasraam van trasraam-
klinkers vanaf bovenkant gew.beton
en balken tot 50 cm + P.

12. Dikte der muren.

18 cm- 2 steens muur met klamp

13. Afmetingen en onderlinge afstand der binten en van
de verankering.

niet aanwezig

14. Samenstelling der bekapping.

spanthout zw. 5 x 15; gordingen zw.
5 x 15.

afgedekt met blauwe dakpannen, klein
model.

15. Alles wat op de afvoer en de berging van huis- en
hemelwater, vuil en faecaliën betrekking heeft, met
beschrijving.

niet van toepassing

16. Aanleg en plaatsing van stookplaatsen en rook-
geleidingen.

niet van toepassing

17. Alles wat op de toevoer van licht en lucht betrekking heeft, met beschrijving.

lichtopp. afm. 2 x 65 x 85 cm
1/4 van de lichtoppervlakte.

18. Uit welke materialen het gebouw in de onderdelen zal worden samengesteld.

baksteen, beton, hout en pannen

19. Begrotingssom.

f.1800.=

Brakel, de 30 November 1950



(ondertekening)

De aanvrager,