

Vergunning tot het bouwen, vernieuwen, veranderen of uitbreiden van een gebouw

gemeente

datum

Nederhemert.

30 Juni 1955.

Burgemeester en wethouders van voormelde gemeente;

gezien art. 6, eerste lid, onder a, der woningwet;

besluiten:

1°. aan J. van Ooijen Tzn  
te Nederhemert. B 152 op zijn ~~het~~ verzoek dd. 23 April 1955,

vergunning te verlenen

om, overeenkomstig het bij deze vergunning behorende bouwplan en met inachtneming van de bepalingen der verordening voor deze gemeente, bedoeld in artikel 1 der woningwet, op het terrein, gelegen te Nederhemert, B 152, kadastraal bekend gemeente Nederhemert, sectie B, nr 1489, te verbouwen zijn woning.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris,

De burgemeester,

*Reges f 20.-*  
*H. van Ooijen*

*[Handwritten signature]*

INGEKOMMEN
26 APR. 1955
NUMMER _____
TECHN. DIENST

Aan BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

van

NEDERHEMERT

## Aanvraag om vergunning tot bouwen

1. Naam van de aanvrager, naam en woonplaats van de bouwmeester of werkbaas die met de uitvoering is belast.

(\*)

Aanvrager: J. v. Ooyen Tzn. B.152  
te NEDERHEMERT

Bouwmeester: J. HOBO & Z.  
Werkbaas: BOUWBEDRIJF  
te NEDERHEMERT

2. Aard van het werk en bestemming van het gebouw.

Verbouwing woning  
voor inwoning.

3. Nauwkeurige aanduiding der plaats waar gebouwd wordt, met vermelding van sectie en nummer(s) van het kadastrale perceel.

Woning  
Molenstr B.152.

NEDERHEMERT

4. Oppervlakte van elke woning binnen de muren.

(\*) De gestelde vragen nauwkeurig en uitvoerig te beantwoorden.

5. Hoogtepeil van de vloer der benedenwoonvertrekken en de hoogte van de verdiepingen.

Peil is bestaande vloer.  
Verdiepinghoogte 2.40 m.

6. Aantal vertrekken.

Drie.

7. Afmeting der ter bewoning in te richten vertrekken en van trappen en portalen.

Woonkamer 3.75 x 4.00.  
Woonkeuken 2.50 x 4.00.  
Slaapkamer 3.50 x 3.50.  
Trap breed 70 cm.

8. Plaatsing, afmeting en inrichting der privaten.

In het achterhuis  
afm. 0.90 x 1.10 m.  
Droogclosek met overstort  
en beerput  
groot 1 m<sup>3</sup>.

9. Toegangswegen naar buiten en de grootte daarvan.

Bestaande.

10. Middelen tot watervoorziening.

Waterleiding in aanleg.


11. Inrichting der fundering en van het trasraam.

Fundering van metselwerk volgens tekening. Aanleg 50 cm. benedenpeil. Trasraam hoog 10 lagen van klinkers in cement specie.

12. Dikte der muren.

Buitemuren, bestaande dik 22 cm.  
Binnenmuren 11 cm.

13. Afmetingen en onderlinge afstand der binten en van de verankering.

Balklaag zw.  $6\frac{1}{2} \times 18$  cm.  
h.o.h. 70 cm. Verankering om den anderen met ankers  $\frac{1}{4}$  " 

14. Samenstelling der bekapping.

Bestaande.

15. Alles wat op de afvoer en de berging van huis- en hemelwater, vuil en faecaliën betrekking heeft, met beschrijving.

Schroefwaterafvoer door bestaande riool naar de sloot.

16. Aanleg en plaatsing van stookplaatsen en rookgeleidingen.

Aanleg als fundering, plaatsing volgens tekening, van metselwerk. wanden dik 11 cm. kanalen  $22 \times 22$  cm.



17. Alles wat op de toevoer van licht en lucht betrekking heeft, met beschrijving.

Alle nieuwe lichtkozijnen  
volgens tekening met schuiframen.

18. Uit welke materialen het gebouw in de onderdelen zal worden samengesteld.

Wanden van gebakken stenen,  
vloer van blinken, isolatiebeton,  
Zolders en kozijnen van hout

19. Begrotingssom.

f 2400,=

23 JUNI 1955

TECHNISCHE DIENST  
BOMMELERWAARD  
ZALTBOMMEL

Nederhemert, 23 April 1955

De aanvrager,

(ondertekening)

*Van Houten*

Behoort bij besluit van Burg.en Weth.dd. 30 Juni 1955.

Mij bekend,

De Secretaris der gemeente Nederhemert,

*J. H. van der Wal*

110

# TECHNISCHE DIENST — KRING BOMMELERWAARD

Nummer: 2048 Kr./K.

Onderwerp: verbouwing woning  
J. van Ooyen te  
Nederhemert.

Zaltbommel, 27 Juni 1955

Bijlagen: 6

Aan het College  
van Burgemeester en Wethouders  
in de gemeente Nederhemert

Onder gelijktijdige terugzending van de aanvraag om vergunning tot het bouwen  
verbouwen

van de woning

door J. van Ooyen Tzn.,

, wonende

, te Nederhemert

op  
van het perceel kadastraal bekend, gemeente Nederhemert, Sectie no.

, heb ik de eer U het volgende mede te delen:

- a. Het welstandsadvies voor dit plan is gunstig d.d. 9-6-'55
- b. De R.G.K. is verleend onder letter , no.
- c. Uit de verstrekte gegevens en uit het ter plaatse ingesteld onderzoek is mij gebleken dat tegen deze aanvraag geen  
wel bezwaren uit technisch oogpunt bestaan.

Ik stel U voor de gevraagde vergunning te verlenen  
weigeren

Legesgeld mag wel  
niet geheven worden. Bij het uitreiken van de vergunning moet het door de Welstandscommissie getekend exemplaar van de tekeningen, voor zover aanwezig, aan de aanvrager worden overhandigd.

coll.: 12

Technische Dienst — Kring Bommelerwaard  
DE DIRECTEUR:

Huy