

Vergunning tot het bouwen, vernieuwen, veranderen of uitbreiden van een gebouw

gemeente

Nederhemert.

datum

29 Maart 1954.

Burgemeester en wethouders van voormelde gemeente;

gezien art. 6, eerste lid, onder a, der woningwet;

besluiten:

1°. aan het Bestuur der Bijzondere Lagere School.

te Nederhemert. op <sup>zijn</sup>~~naak~~ verzoek dd. Maart 1954.

vergunning te verlenen

om, overeenkomstig het bij deze vergunning behorende bouwplan en met inachtneming van de bepalingen der verordening voor deze gemeente, bedoeld in artikel I der woningwet, op het terrein, gelegen aan het Kerkpad, kadastraal bekend gemeente Nederhemert, sectie B., nr 1328., te bouwen een toestellen- en rijwielberging op het schoolplein.


Leges : f 16,-

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De Secretaris,



De burgemeester,



GEKOMEN
23 MAART 1954
NUMMER
TECHN. DIENST

Aan BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

van

Nederhemert.

## Aanvraag om vergunning tot bouwen

1. Naam van de aanvrager, naam en woonplaats van de bouwmeester of werkbaas die met de uitvoering is belast.

(\*)

Aanvrager: Bestuur der Bijz. Lagere

te School te Nederhemert.

Bouwmeester: G.J.v.Reekum

~~Werkbaas:~~

te Zaltbommel

2. Aard van het werk en bestemming van het gebouw.

Het bouwen van een toestellen en rijwielberging op het schoolplein.

3. Nauwkeurige aanduiding der plaats waar gebouwd wordt, met vermelding van sectie en nummer(s) van het kadastrale perceel.

Kerkpad Sectie B. no. 1328

4. Oppervlakte van elke woning binnen de muren.

n.v.t.

(\*) De gestelde vragen nauwkeurig en uitvoerig te beantwoorden.

5. Hoogtepeil van de vloer der benedenwoonvertrekken en de hoogte van de verdiepingen.

Het peil of bovenkant vloer is gelegen 5 cm. boven het betegelde speelplaatsterrein.

6. Aantal vertrekken.

n.v.t.

7. Afmeting der *ter bewoning* in te richten vertrekken en van trappen en portalen.

n.v.t.

8. Plaatsing, afmeting en inrichting der privaten.

n.v.t.

9. Toegangswegen naar buiten en de grootte daarvan.

1 deur groot 88 x 210 cm.

10. Middelen tot watervoorziening.

n.v.t.

11. Inrichting der fundering en van het trasraam.

Fund. van beton volgens tek.

Trasraam van klinkers hoog 70 cm.

12. Dikte der muren.

11 en 27 cm. d.w.z. spouwmuren.

13. Afmetingen en onderlinge afstand der binten en van de verankering.

zie tek.

14. Samenstelling der bekapping.

zie tek. dakbeschot dik 22 mm.

15. Alles wat op de afvoer en de berging van huis- en hemelwater, vuil en faecaliën betrekking heeft, met beschrijving.

n.v.t.

16. Aanleg en plaatsing van stookplaatsen en rookgeleidingen.

nv.t.



17. Alles wat op de toevoer van licht en lucht betrekking heeft, met beschrijving.

Namen volgens tek.


18. Uit welke materialen het gebouw in de onderdelen zal worden samengesteld.

fund. van beton. muren van  
steen. dak van hout en gedekt  
met rubberroid.

19. Begrotingssom.

plm. f. 3200,--

26 MRT 1954



Zaltbommel

Maart

19 54

De aanvrager,

(ondertekening)

Behoort bij besluit van Burgemeester en  
Wethouders van <sup>IV</sup>ederhemert, dd. 29 Maart 1954.

Mij bekend,

De Secretaris,

TECHNISCHE DIENST - KRING BOMMELERWAARD

Nummer: 1749 Kr./H.

Onderwerp: Bouw fietsenberging  
Bijz. Lagere School  
Nederhemert.

Zaltbommel,

27 Mrt 1954

Bijlagen: 6.

Aan het College  
van Burgemeester en Wethouders  
in de gemeente Nederhemert.

Onder gelijktijdige terugzending van de aanvraag om vergunning tot het ~~verbouwen~~ <sup>bouwen</sup>

van een toestellen- en fietsenberging

door het Bestuur der Bijzondere Lagere School

, wonende

, te Nederhemert.

<sup>op</sup>  
van het perceel kadastraal bekend, gemeente Nederhemert, Sectie B. no. 1328

, heb ik de eer U het volgende mede te delen:

- a. Het welstandsadvies voor dit plan is gunstig, mits geen togen maar den rechte overspanning gemaakt wordt.
- b. De R.G.K. is verleend onder letter ---, no-
- c. Uit de verstrekte gegevens en uit het ter plaatse ingesteld onderzoek is mij gebleken dat tegen deze aanvraag <sup>geen</sup> ~~wel~~ bezwaren uit technisch oogpunt bestaan.

Ik stel U voor de gevraagde vergunning te ~~weigert~~ <sup>verlenen</sup> onder de volgende voorwaarde:

Dat de uitvoering zal geschieden zoals op bijgaande tekeningen in rood is aangegeven en het metselwerk boven deze ingangen als gewapend metselwerk uitgevoerd zal worden.

Legesgeld mag <sup>wel</sup> ~~niet~~ geheven worden. Bij het uitreiken van de vergunning moet het door de Welstandscommissie getekend exemplaar van de tekeningen, voor zover aanwezig, aan de aanvrager worden overhandigd.

coll.:

Technische Dienst - Kring Bommelerwaard  
DE DIRECTEUR:

