

Afschrift naar T.D.
Inspectie Milieu

De heer H.J.J. van den Oord

Onderwaard 17

5324 JV AMMERZODEN

Uw kenmerk:
Uw brief van:

Ons kenmerk: MGr
Behandelend ambtenaar: mw. M. Groenenboom

Onderwerp:
Melding "Opslag propaan"

Ammerzoden, 27 januari 1998
Verzenddatum:

28 JAN. 1998

Op 15 juli 1997 ontvingen wij van u een melding op grond van het "Besluit opslag propaan milieubeheer".

Hetgeen door u is ingevuld is op juistheid gecontroleerd. Gebleken is dat het besluit inderdaad op uw propaaninstallatie van toepassing is.

Uw propaaninstallatie dient daarom te voldoen aan de voorschriften behorend bij eerder genoemd besluit. Er zijn geen afwijkingen van de voorschriften geconstateerd.

Uw melding is hierbij geaccepteerd.

Burgemeester en wethouders van Ammerzoden,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling Algemene zaken,
mw. H.G.C. Penders,

b/c. *M. Groenenboom* - *Steff*

bijlage(n)
exemplaar melding

Coll.:

Postbus 10.000 5324 ZZ Ammerzoden
Telefoon (073) 599 22 33
Bank: BNG, rek. nr. 28 50 00 306
Rabobank Ammerzoden, rek. nr. 10 26 00 171

Bezoekadres: Kasteellaan 1
Telefax (073) 599 35 75
Giro nr. 85 60 37



Gem. Ammerzoden

ingek.

15 JULI 1997

volgnr.

970965

afdel.

AZ

class.

-17771

de.

H. J. J. van den Oord

Postcode en woonplaats

Onderwoud 17

5324 JV

☒ Oprichten van een inrichting, voor zover dit oprichten betrekking heeft op het bewaren van propaan.
Voorgenomen tijdstip van inwerkingtreding van de inrichting:

27-7-97

☐ Uitbreiden of wijzigen van een inrichting dan wel van het veranderen van een daarin gevestigde werkwijze, voor zover het uitbreiden, wijzigen of veranderen van werkwijze betrekking heeft op het bewaren van propaan.
Voorgenomen tijdstip waarop de uitbreiding, wijziging of verandering van werkwijze tot stand komt:

☐ Van toepassing worden van het Besluit opslag propaan milieubeheer op een reeds opgerichte inrichting waar propaan wordt bewaard.

___ Streepte is: hier invullen wat gevraagd wordt

☐ Aankruisen wat van toepassing is

1 Naam

Adres en telefoonnummer

Postcode en woonplaats

2 Meldt het

3 Plaats waar de inrichting is of zal worden
gevestigd

Adres en telefoonnummer

Postcode en gemeente

4 Gegevens met betrekking tot het van toepassing zijn van het besluit

4.1 Wordt propaan bewaard in meer dan twee reservoirs?

☐ Ja

☒ Nee

4.2 Wordt propaan bewaard in een ondergronds reservoir?

☐ Ja

☒ Nee

4.3 Wordt propaan bewaard in een niet-stationair reservoir?

☐ Ja

☒ Nee

4.4 Wordt propaan bewaard in een reservoir met een inhoud kleiner dan of gelijk aan 0,15 m³ of groter dan 5 m³?

☐ Ja

☒ Nee

4.5 Wordt propaan in de vloeistoffase aan een reservoir onttrokken?

☐ Ja

☒ Nee

4.6 Wordt propaan onttrokken aan een reservoir voor andere doeleinden dan ruimteverwarming, warmwatervoorziening, het bereiden van voedingsmiddelen of huishoudelijk gebruik?

☐ Ja

☒ Nee

4.7 Is een reservoir op een bouwplaats opgesteld?

☐ Ja

☒ Nee

4.8 Is een reservoir opgesteld in een inrichting waar andere stationaire reservoirs voor de bewaring van tot vloeistof verdichte gassen aanwezig zijn?

☐ Ja

☒ Nee

Vraag 4.9 alleen beantwoorden indien propaan wordt bewaard in een reservoir met een inhoud van ten hoogste 3 m³ en dat vóór 1 juli 1984 is opgericht.

4.9 Bedraagt de afstand van een reservoir tot een woning van derden of een object categorie I of II, niet zijnde een woning of een object categorie I of II, welke zelf beschikt over een propaanreservoir, minder dan 15 m?

☐ Ja

☒ Nee

Vraag 4.10 alleen beantwoorden indien propaan wordt bewaard:

a. In een reservoir met een inhoud van ten hoogste 3 m³ dat is of wordt opgericht na 1 juli 1984;

b. In een reservoir met een inhoud van meer dan 3 m³ en ten hoogste 5 m³.

4.10 Bedraagt enige afstand van een reservoir, het vulpunt van een reservoir of de opstelplaats van de tankwagen tot een woning van derden of een object categorie I of II, niet zijnde een woning of een object categorie I of II, welke zelf beschikt over een propaanreservoir, minder dan de in de onderstaande tabel vermelde waarden?

☐ Ja

☒ Nee

	Object categorie I ¹⁾	Woning van derden ¹⁾	Woonwijk/object categorie II ¹⁾
Opstelplaats tankauto/vulpunt	15 m	20 m	60 m ²⁾
Reservoirs 0,15 tot en met 1 m ³	20 m	25 m	25 m
Reservoirs 1 tot en met 2 m ³	20 m	30 m	30 m
Reservoirs 2 tot en met 3 m ³	20 m	35 m	35 m
Reservoirs 3 tot en met 5 m ³	20 m	40 m	40 m

¹⁾ Niet zijnde een woning van derden of een object categorie I of II, welke zelf beschikt over een propaanreservoir.

²⁾ Aan de gevraagde afstand wordt voldaan indien binnen een afstand van 60 m niet meer dan 10 woningen van derden, niet zijnde woningen van derden die zelf beschikken over een propaan-reservoir, aanwezig zijn en er binnen deze afstand ook geen object categorie II, niet zijnde een object categorie II dat zelf beschikt over een propaan-reservoir, aanwezig is.

Indien één of meer van de bovenstaande vragen 4.1 t/m 4.10 met ja is beantwoord is het Besluit opslag propaan milieubeheer niet van toepassing, hetgeen inhoudt dat voor het bewaren van propaan een vergunning is vereist.

Datum en Handtekening

27-6-97

H. J. J. van den Oord

+ Ontvangstbewijs verz

Meldingsformulier

Besluit opslag propaan milieubeheer

Aan:

Burgemeester en wethouders van de gemeente

TECHNISCHE DIENST
BOMMELEERWAARD

Ingekomen

23 JULI 1997

Nr.

97-0865

073-5995013

Ammerzoden

073-5995013

Ammerzoden

TECHNISCHE DIENST
BOMMELERWAARD

Hoofd AZ: melding accepteren

Samenwerkingsverband
van de gemeenten:

Ammerzoden, Brakel
Hedel, Heerewaarden,
Kerkwijk, Rossum,
Zaltbommel

voor bouw-, civiel- en
milieutechnische zaken


v. Heemstraweg (West) 11
5301 PA Zaltbommel

Telefoon 0418-515005
Telefax 0418-516510

Postbus 10003

5300 DA Zaltbommel

Gem. Ammerzoden



het College van Burgemeester en Wethouders

van de gemeente

AMMERZODEN

ingek.	20 JAN. 1998
volgnr.	980079
afdel.	AZ
class.	-17771
dep.	MK 271-90

Onderwerp:

Melding "Besluit opslag propaan
milieubeheer", H.J.J. van den Oord,
Onderwaard 17, Ammerzoden.

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

Datum:

665

20 JAN. 1998

Geacht College,

Met terugzending van het ingediende meldingsformulier in het kader van het "Besluit opslag propaan milieubeheer" voor het oprichten van een propaaninstallatie van de heer H.J.J. van den Oord, Onderwaard 17 te Ammerzoden, bericht ik u het volgende.

- I. Hetgeen is ingevuld op het meldingsformulier is op juistheid gecontroleerd. Hieruit blijkt dat het "Besluit" inderdaad van toepassing is op de propaaninstallatie van de heer Van den Oord.
- II. De propaaninstallatie moet voldoen aan de bij het "Besluit" behorende voorschriften. Er zijn geen afwijkingen van de voorschriften behorend bij het "Besluit" geconstateerd.
- III. Ik adviseer u de heer Van den Oord:
 - mede te delen dat op de propaaninstallatie het "Besluit opslag propaan milieubeheer" van toepassing is;
 - mede te delen dat de propaaninstallatie moet voldoen aan de voorschriften behorend bij het "Besluit" en dat geen afwijkingen van de betreffende voorschriften zijn geconstateerd.
 - een exemplaar van de melding toe te sturen.

Tevens adviseer ik u een exemplaar van de melding toe te sturen aan de "inspecteur".

Hoogachtend,

ing. P.G. de Jong,
directeur.

Inlichtingen: J.A.M. Coppens

Bijlagen:

O: Cop
T: Cop
C:
Label: