



# GEMEENTE BRAKEL

Postbus 1  
5306 ZG Brakel  
Tel. 04187-2491  
Giro 872399  
fax: 04187-2035

Aan de heer E.F. Langerak

Uw brief van:

Waaldijk 133

Uw kenmerk:

5305 CD ZUILICHEM

Ons kenmerk: *85*

Onderwerp: Kennisgeving Besluit  
Opslag Propaan Hinderwet.

BRAKEL, *20* juni 1989.

Geachte heer Langerak,

Naar aanleiding van het door u ingediende kennisgevingsformulier op grond van het "Besluit Opslag Propaan Hinderwet", berichten wij u dat uw propaaninstallatie onder de werking van dit besluit valt.

Bij een controle op 9 juni 1989 is gebleken dat de propaaninstallatie voldoet aan de bij het genoemde besluit behorende voorschriften en voorts in een goed onderhouden staat verkeerde.

Wij bevestigen u derhalve dat de installatie conform het "Besluit Opslag Propaan Hinderwet" in werking is.

Afschrift van deze brief en van het kennisgevingsformulier hebben wij gezonden aan de Inspecteur van de Volksgezondheid en het Districtshoofd der Arbeidsinspectie.

Burgemeester en wethouders van Brakel,  
De secretaris, De burgemeester,

*P.A. Huijsman.*

*W. Hoornstra.*

Bijl. : 1  
Kons. : AvdL  
Typ. : YK  
Koll. :  
Afschr. : - T.D.  
- Arbeidsinsp.  
- Insp. Volksgezondheid









Aan:  
Burgemeester en wethouders van de gemeente

— Streepje is: hier invullen wat gevraagd wordt

☐ Aankruisen wat van toepassing is

1 Naam

Adres en telefoonnummer

Postcode en woonplaats

2 Geef kennis van het

☐ Oprichten van een inrichting, voor zover dit oprichten betrekking heeft op het bewaren van propaan.  
Voorgenomen tijdstip van inwerkingtreding van de inrichting:

☐ Uitbreiden of wijzigen van een inrichting dan wel van het veranderen van een daarin gevestigde werkwijze, voor zover het uitbreiden, wijzigen of veranderen van werkwijze betrekking heeft op het bewaren van propaan.  
Voorgenomen tijdstip waarop de uitbreiding, wijziging of verandering van werkwijze tot stand komt:

☒ Van toepassing worden van het Besluit opslag propaan Hinderwet op een reeds opgerichte inrichting waar propaan wordt bewaard.

3 Plaats waar de inrichting is of zal worden  
gevestigd

Adres en telefoonnummer

Postcode en gemeente

4 Gegevens met betrekking tot het van toepassing zijn van het besluit

4.1 Wordt propaan bewaard in meer dan twee reservoirs? ☐ Ja ☒ Nee

4.2 Wordt propaan bewaard in een ondergronds reservoir? ☐ Ja ☒ Nee

4.3 Wordt propaan bewaard in een niet-stationair reservoir? ☐ Ja ☒ Nee

4.4 Wordt propaan bewaard in een reservoir met een inhoud kleiner dan of gelijk aan 0,15 m<sup>3</sup> of groter dan 5 m<sup>3</sup>? ☐ Ja ☒ Nee

4.5 Wordt propaan in de vloeistoffase aan een reservoir onttrokken? ☐ Ja ☒ Nee

4.6 Wordt propaan onttrokken aan een reservoir voor andere doeleinden dan ruimteverwarming, warmwatervoorziening, het bereiden van voedingsmiddelen of huishoudelijk gebruik? ☐ Ja ☒ Nee

4.7 Is een reservoir op een bouwplaats opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee

4.8 Is een reservoir opgesteld in een inrichting waar andere stationaire reservoirs voor de bewaring van tot vloeistof verdichte gassen aanwezig zijn? ☐ Ja ☒ Nee

Vraag 4.9 alleen beantwoorden indien propaan wordt bewaard in een reservoir met een inhoud van ten hoogste 3 m<sup>3</sup> en dat vóór 1 juli 1984 is opgericht.

4.9 Bedraagt de afstand van een reservoir tot een woning van derden of een object categorie I of II, niet zijnde een woning of een object categorie I of II, welke zelf beschikt over een propaanreservoir, minder dan 15 m? ☐ Ja ☒ Nee

Vraag 4.10 alleen beantwoorden indien propaan wordt bewaard:

a. In een reservoir met een inhoud van ten hoogste 3 m<sup>3</sup> dat is of wordt opgericht na 1 juli 1984;

b. In een reservoir met een inhoud van meer dan 3 m<sup>3</sup> en ten hoogste 5 m<sup>3</sup>.

4.10 Bedraagt enige afstand van een reservoir, het vulpunt van een reservoir of de opstelplaats van de tankwagen tot een woning van derden of een object categorie I of II, niet zijnde een woning of een object categorie I of II, welke zelf beschikt over een propaanreservoir, minder dan de in de onderstaande tabel vermelde waarden? ☐ Ja ☒ Nee

	Object categorie I <sup>1)</sup>	Woning van derden <sup>1)</sup>	Woonwijk/object categorie II <sup>1)</sup>
Opstelplaats tankauto/vulpunt	15 m	20 m	60 m <sup>2)</sup>
Reservoirs 0,15 tot en met 1 m <sup>3</sup>	20 m	25 m	25 m
Reservoirs 1 tot en met 2 m <sup>3</sup>	20 m	30 m	30 m
Reservoirs 2 tot en met 3 m <sup>3</sup>	20 m	35 m	35 m
Reservoirs 3 tot en met 5 m <sup>3</sup>	20 m	40 m	40 m

<sup>1)</sup> Niet zijnde een woning van derden of een object categorie I of II, welke zelf beschikt over een propaanreservoir.


<sup>2)</sup> Aan de gevraagde afstand wordt voldaan indien binnen een afstand van 60 m niet meer dan 10 woningen van derden, niet zijnde woningen van derden die zelf beschikken over een propaan-reservoir, aanwezig zijn en er binnen deze afstand ook geen object categorie II, niet zijnde een object categorie II dat zelf beschikt over een propaan-reservoir, aanwezig is.

Indien één of meer van de bovenstaande vragen 4.1 t/m 4.10 met ja is beantwoord is het Besluit opslag propaan Hinderwet niet van toepassing, hetgeen inhoudt dat voor het bewaren van propaan een hinderwetvergunning is vereist.

Datum en Handtekening

14-9-1988

Nr. 0296





**TECHNISCHE DIENST**  
**"BOMMELERWAARD"**

v. Heemstraweg (West) 11  
5301 PA Zaltbommel  
Telefoon 04180 - 15005

Zaltbommel,  
Postbus 10003  
5300 DA Zaltbommel

**14 JUNI 1989**

Aan:

No. 8296/Pburg/CK  
Onderwerp Kennisgeving Besluit Opslag  
Propaan Hinderwet,  
E.F. Langerak, Waalbandijk 133  
Zuilichem.  
Bijlagen

het College van Burgemeester en Wethouders  
van de gemeente  
BRAKEL

Met terugzending van het kennisgevingsformulier op grond van het "Besluit Opslag Propaan Hinderwet" van dhr. E.F. Langerak, Waalbandijk 133 te Zuilichem, bericht ik U het volgende.

De op het kennisgevingsformulier ingevulde gegevens zijn op d.d. 9 juni 1989 op juistheid gecontroleerd. Hieruit blijkt dat de propaaninstallatie van dhr. Langerak onder de werking valt van het "Besluit Opslag Propaan Hinderwet".

De propaaninstallatie moet voldoen aan de bij het genoemde Besluit behorende voorschriften. Een afschrift van het Besluit en de voorschriften is mijnerzijds ter hand gesteld aan dhr. Langerak.

De algemene indruk van de installatie is goed en hij verkeerde ten tijde van het bezoek in een goede staat. Aan de genoemde voorschriften werd voldaan.

Ten aanzien van het geconstateerde adviseer ik U:


- A. Dhr. Langerak mede te delen dat zijn installatie valt onder de werking van het Besluit Opslag Propaan Hinderwet en conform dit Besluit in werking is.
- B. De afschriften van het kennisgevingsformulier te zenden aan dhr. Langerak, de "inspekteur" en het "distriktshoofd".

*W*

Ingekomen 15 JUN 1989			
nr. 4029	code		
b. en w. d.d. 27 JUNI 1989		nr. 11	
akk.	v.k.a.	bespr.	afw.
b			
w			
w			
s			
eerst rapport van			
afdoen door			
beslissing			

*ak hoofd of gde nr.*

de directeur,



ing. P.G. de Jong.

Coll.:

Bijl.: 4.