

Gemeente Zaltbommel



• AAN:

Tuincentrum "De Rozenbogerd"
T.a.v. de heer C.J. Hobo
Rozenbogerd 2
5301 KD ZALTBOMMEL

Onderwerp:
opslag en verkoop van
vuurwerk

Uw brief van:
1 okt '91

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:
911604

Datum: 23 OKT. 1991

Geachte heer Hobo,

In antwoord op uw brief van 1 oktober 1991 verlenen wij u vergunning voor de opslag en aflevering van vuurwerk op maandag 30 december en dinsdag 31 december 1991 conform de bepalingen van de Algemene Politieverordening, het Reglement Gevaarlijke Stoffen en het Besluit opslag vuurwerk Hinderwet. De geldende bepalingen uit de Algemene Politieverordening treft u als bijlage aan.

U gelieve de leges voor deze vergunning ad f 8,-- binnen één maand na de datum van verzending van deze brief over te maken op postbanknummer 85.03.72 t.n.v. de gemeente Zaltbommel.

Hoogachtend

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZALTBOMMEL
de secretaris de burgemeester

TECHNISCHE DIENST
BOMMEL ERWAARD

25 OKT. 1991

Nr. 91.9360

Markt 10
Postbus 10002
5300 DA Zaltbommel
Telefoon 04180 - 12346
Telefax 04180 - 12628

Bank: BNG 285010018
Postbank: 850372

Beh. ambtenaar: S. Wakelkamp

Toestel: 34

Afschrift(en): BZ/POL/TD/FINEC

Bijlage(n): 1

O: SW
T: SW
C:



Checklist Opslag vuurwerk Hinderwet



Bedrijfsgegevens

Naam = C.J. Hobo / Tuincentrum de Rozenbagerd.
Adres = Rozenbagerd 2
Postcode en gemeente = 5301 KD Zaltbommel
Contactpersoon = C.J. Hobo
Telefoon = 04780 - 12927
SBI-code en omschrijving =

Vergunningen/meldingen

Datum meldingen =
Datum hinderwetvergunning =
Overige milieuvergunningen =

Sprinklerinstallatie

Verklaring van deugdelijkheid vóór datum
ingebruikname:
na 2 jr: =
na 4 jr: =
na 6 jr: =

Bewaarplaatsen

Aantal Toegestane hoeveelheid
per bewaarplaats

_____ bewaarplaats met Sprinklerinstallatie	1000 kg
_____ vrijstaande bewaarplaats op meer dan 6 m van belendingen van derden (zonder Sprinklerinstallatie)	500 kg
_____ vrijstaande bewaarplaats op minder dan 6 m van belendingen van derden (zonder Sprinklerinstallatie)	300 kg
<u>1</u> bewaarplaats in gebouw op ten minste 6 m van belendingen (zonder Sprinklerinstallatie)	<u>300 kg</u>
_____ anders (zonder Sprinklerinstallatie)	200 kg
_____ bufferbewaarplaats	50 kg

Nadere eisen

Voorschrift ☐ 5.1.5
Onderwerp Brandblusmiddelen
Datum besluit =
Nummer besluit =

Controles

Datum	Opmerkingen	Paraaf
12 december		J. Rade

Werkingsfeer

Worden naast opslaan, herverpakken of verkopen andere handelingen met vuurwerk verricht?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Is meer dan 1000 kg vuurwerk aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Zijn meer dan twee bewaarplaatsen voor vuurwerk aanwezig, daaronder niet gerekend een eventuele bufferbewaarplaats?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Vindt het bewaren van vuurwerk plaats in een inrichting die tevens is bestemd voor het afleveren van brandstoffen ten behoeve van het wegverkeer?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee

Indien één of meer van de bovenstaande vragen met ja is beantwoord, is het Besluit opslag vuurwerk Hinderwet niet van toepassing, hetgeen inhoudt dat voor het bewaren van vuurwerk een hinderwetvergunning is vereist.

Aandachtspunten		In orde	Niet in orde	Nvt	Voorschrift
Algemeen					
AB	Vuurwerk uitsluitend aanwezig in daarvoor bestemde bewaarplaatsen, een bufferbewaarplaats, een herverpakruimte of de verkoopruimte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.1.2
AB	Uitsluitend toegestaan vuurwerk aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.1.1
In geval van twijfel contact opnemen met het Korps Controleurs Gevaarlijke Stoffen					
AB	Schriftelijke instructie personeel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		4.1
AB	Alle plaatsen, waar vuurwerk aanwezig is, bestreken door brandslang (uitgezonderd de gevallen zonder waterleiding, genoemd in voorschrift 5.1.5)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.1.4
AB	Brandwerende constructie bewaarplaatsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1.3 t/m 1.6
Verkoopruimte					
AB	Maximaal 15 kg vuurwerk aanwezig tijdens de toegestane verkoopuren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.3.1
AB	Onverpakt vuurwerk voor publiek niet bereikbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.3.2
Let ook op etalagemateriaal en uitstallingen					
AB	Aanduiding 'Verboden te roken'	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.3.3
AB	Binnen 3 m van het vuurwerk in de verkoopplaats geen gemakkelijk ontvlambare stoffen en drukhouders	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.3.4
Bewaarplaats nr. 1				<input type="checkbox"/>	
AB	Niet meer vuurwerk aanwezig dan de toegestane hoeveelheid (zie voorblad)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.5.1 300 kg.
AB	Geen directe verkoop vanuit bewaarplaats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.5.17
AB	Een bewaarplaats mag zich niet in een vluchtweg bevinden en moet steeds onbelemmerd bereikbaar zijn	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.5.5/5.5.7
AB	Wanden, vloer en afdekking van metselwerk ten minste 60 min. brandwerend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.5.6
AB	Toegangsdeur ten minste 30 min. brandwerend, naar buiten openend, zelfsluitend en een kozijnaanslag rondom van 25 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.5.6
AB	Drukontlasting door toegangsdeur mogelijk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.5.6
AB	Elektrische installatie voldoet aan 'voorschriften voor ruimten met brandgevaar' van NEN 1010	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.5.8
AB	Geen gasleiding in bewaarplaats	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.5.11
AB	Verwarming uitsluitend door radiatoren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5.5.10
AB	Vuurwerk op ten minste 0,3 m van verwarming en verlichting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5.5.12
AB	Alleen vuurwerk in bewaarplaats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.5.13
AB	Aanduiding 'Ontploffingsgevaar' en 'Verboden te roken' op deur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.5.14/ 5.5.15
AB	Binnen 3 m van de deur van de bewaarplaats geen gemakkelijk ontvlambare stoffen en drukhouders en er mag niet worden gerookt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.5.16
AB	In en binnen 2 m van de bewaarplaats mag niet worden gerookt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.5.15
AB	Sprinklerinstallatie aangelegd door erkend installateur	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.8.6
AB	Eén sproeier per 4 m ² vloeroppervlakte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.8.1
AB	Afstand tussen vuurwerk en plafond ten minste 0,6 m bij aanwezigheid Sprinklerinstallatie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.8.8
AB	Afstand tussen schappen en wanden ten minste 20 mm bij aanwezigheid Sprinklerinstallatie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.8.8
Van buitenaf toegankelijke bewaarplaats nr. 1				<input checked="" type="checkbox"/>	
AB	Afstand toegangsdeur tot afscheiding ten minste 3 m, tenzij op ten minste 3 m afstand een brandmuur van ten minste 60 min. brandwerendheid aanwezig is met ten minste dezelfde hoogte als de bewaarplaats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.7.2
AB	Afstand toegangsdeur tot openingen in gevel van niet tot de inrichting behorende panden ten minste 3 m horizontaal en 4 m verticaal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.7.3
AB	Afstand toegangsdeur tot tegenoverliggende niet tot de inrichting behorende gevel ten minste 4 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.7.4
AB	Indien bewaarplaats op voor derden toegankelijk terrein ligt dan op 2 m van deur een hekwerk hoog ten minste 2 m; een deur hierin moet als regel met slot en sleutel zijn gesloten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.7.5

Bewaarplaats nr. 2

		In orde	Niet in orde	<input checked="" type="checkbox"/> Nvt	Voorschrift
AB	Niet meer vuurwerk aanwezig dan de toegestane hoeveelheid (zie voorblad)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.5.1 t/m 5.5.4
AB	Geen directe verkoop vanuit bewaarplaats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.5.17
AB	Een bewaarplaats mag zich niet in een vluchtweg bevinden en moet steeds onbelemmerd bereikbaar zijn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.5.5/5.5.7
AB	Wanden, vloer en afdekking van metselwerk ten minste 60 min. brandwerend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.5.6
AB	Toegangsdeur ten minste 30 min. brandwerend, naar buiten openend, zelfsluitend en een kozijnaanslag rondom van 25 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.5.6
AB	Drukontlasting door toegangsdeur mogelijk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.5.6
AB	Elektrische installatie voldoet aan 'voorschriften voor ruimten met brandgevaar' van NEN 1010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.5.8
AB	Geen gasleiding in bewaarplaats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.5.11
AB	Verwarming uitsluitend door radiatoren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.5.10
AB	Vuurwerk op ten minste 0,3 m van verwarming en verlichting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.5.12
AB	Alleen vuurwerk in bewaarplaats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.5.13
	Aanduiding 'Ontploffingsgevaar' en 'Verboden te roken' op deur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.4.14/ 5.5.15
AB	Binnen 3 m van de deur van de bewaarplaats geen gemakkelijk ontvlambare stoffen en drukhouders en er mag niet worden gerookt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.5.16
AB	In en binnen 2 m van de bewaarplaats mag niet worden gerookt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.5.15
AB	Sprinklerinstallatie aangelegd door erkend installateur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.8.6
AB	Eén sproeier per 4 m ² vloeroppervlakte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.8.1
AB	Afstand tussen vuurwerk en plafond ten minste 0,6 m bij aanwezigheid Sprinklerinstallatie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.8.8
AB	Afstand tussen schappen en wanden ten minste 20 mm bij aanwezigheid Sprinklerinstallatie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.8.8

Van buitenaf toegankelijke bewaarplaats nr. 2

				<input checked="" type="checkbox"/>	
AB	Afstand toegangsdeur tot erscheiding ten minste 3 m, tenzij tot op 3 m brandmuur van ten minste 60 min. brandwerendheid en ten minste dezelfde hoogte als de bewaarplaats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.7.2
AB	Afstand toegangsdeur tot openingen in gevel van niet tot de inrichting behorende panden ten minste 3 m horizontaal en 4 m verticaal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.7.3
AB	Afstand toegangsdeur tot tegenoverliggende niet tot de inrichting behorende gevel ten minste 4 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.7.4
AB	Indien bewaarplaats op voor derden toegankelijk terrein ligt dan op 2 m van deur een hekwerk hoog ten minste 2 m; een deur hierin moet als regel met slot en sleutel zijn gesloten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.7.5

Bufferbewaarplaats

				<input checked="" type="checkbox"/>	
AB	Niet meer dan 50 kg vuurwerk aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.4.1
AB	Een bufferbewaarplaats mag zich niet in een vluchtweg bevinden en niet direct bereikbaar zijn voor het publiek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.4.2
AB	Geen directe verkoop vanuit bufferbewaarplaats		<input type="checkbox"/>		5.4.3
AB	Wanden, vloer en afdekking van metselwerk tenminste 60 min. brandwerendheid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.4.6
AB	Toegangsdeur ten minste 30 min. brandwerend, naar buiten openend, zelfsluitend en een kozijnaanslag rondom van 25 mm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.4.6
AB	Drukontlasting door toegangsdeur mogelijk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.4.6
AB	Elektrische installatie voldoet van 'voorschriften voor ruimten met brandgevaar' van NEN 1010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.4.7
AB	Geen gasleiding in de bufferbewaarplaats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.4.10
AB	Verwarming uitsluitend door radiatoren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.4.9
AB	Vuurwerk op ten minste 0,3 m van verwarming en verlichting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.4.11
AB	Aleen vuurwerk in de bufferbewaarplaats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.4.12
AB	Aanduiding 'Ontploffingsgevaar' en 'Verboden te roken' op deur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.4.13
AB	Binnen 3 m van de deur van de bufferbewaarplaats geen gemakkelijk ontvlambare stoffen en drukhouders	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.4.5/ 5.4.13
AB	In en binnen 2 m van de bufferbewaarplaats mag niet worden gerookt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.4.4

Twee bewaarplaatsen vanuit één andere ruimte toegankelijk

		In orde	Niet in orde	<input checked="" type="checkbox"/> Nvt	Voorschrift
AB	De bewaarplaatsen liggen naast elkaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.9.2
AB	Indien de toegangsdeuren naast elkaar zijn gelegen moet de scheidingswand ten minste 0,3 m uitsteken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.9.2
AB	Indien de toegangsdeuren naast elkaar zijn gelegen moet er een vrije lege ruimte van ten minste 5 m tegenover liggen (Dit geldt niet als er een sprinklerinstallatie in beide bewaarplaatsen is)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.9.4

Twee bewaarplaatsen van buitenaf toegankelijk en minder dan 6 m van elkaar

AB	De bewaarplaatsen bevinden zich naast elkaar, gescheiden door een wand met een brandwerendheid van ten minste 120 min.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5.10.2
AB	Indien de toegangsdeuren naast elkaar zijn gelegen moet de scheidingswand ten minste 0,3 m uitsteken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.10.2

Herverpakruimte

AB	Maximaal 50 kg, uitsluitend tijdens werkzaamheden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.2.1
AB	Aanduiding "Verboden te roken"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.2.2
AB	Geen gemakkelijk brandbare stoffen of drukhouders	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5.2.3

De in de checklist voorkomende aandachtspunten zijn voorzien van een codering A, B, C:

Deze letters geven het doel van het aandachtspunt aan; de situatie, waarbij het bruikbaar is. De betekenissen zijn als volgt.

A. Te gebruiken bij voorbesprekingen en bij eerste controles voor zowel nieuwe als bestaande inrichtingen. Deze aandachtspunten hebben, in hoofdzaak betrekking op bouwkundige en installatietechnische aspecten.

Wanneer enkel een A vermeld is, zijn de aandachtspunten later niet of nauwelijks controleerbaar of is het onaannemelijk dat er na een eerste controle wijziging opgetreden is.

B. Aandachtspunten, waar bij periodieke controles aandacht aan moet worden geschonken en die ook controleerbaar zijn.

C. Deze aanduiding wordt gebruikt bij aandachtspunten, die ongewenste handelingen inhouden, die normaal niet constateerbaar zijn (incidentele overtredingen) en bij punten, die bij overtreding direct overlast veroorzaken.

Kort samengevat dus: A: voorbespreking en oprichting

B: periodieke controle

C: klachten en foute handelingen

De A-, B-, C-codering is overigens maar een hulpmiddel. Ervaring, eigen inzichten en alertheid spelen bij milieutoezicht een minstens net zo belangrijke rol.

De A-, B-, C-codering bij de aandachtspunten die een voorziening betreffen waardoor een belangrijk effect wordt verkregen of welke, als ze niet aanwezig zouden zijn, tot klachten uit de omgeving zouden kunnen leiden, zijn **vet** gedrukt. Hierdoor wordt, zonder de andere aandachtspunten te kort te doen, enigszins de prioriteit van controle aangegeven.

Bij het behandelen van de aandachtspunten kan worden volstaan met het eenvoudig aankruisen van 'in orde', 'niet in orde' of 'nvt' (niet van toepassing). In het blokje achter de titel van een inrichtingsonderdeel, dat niet altijd noodzakelijkerwijs aanwezig hoeft te zijn, kan aangekruist worden dat het betreffende onderdeel niet aanwezig is. Is dit het geval dan kunnen de aandachtspunten voor zo'n onderdeel verder buiten beschouwing blijven.

Indien aan een bepaald aandachtspunt niet wordt voldaan, zal allereerst het betreffende voorschrift van de amvb moeten worden geraadpleegd alvorens kan worden geconcludeerd of daadwerkelijk sprake is van een overtreding. Daarom is achter elk aandachtspunt een nummer vermeld dat verwijst naar het betreffende voorschrift in het besluit.

Voorafgaande aan de aandachtspunten zijn in deze checklist integraal de vragen van het kennisgevingsformulier opgenomen. Hiermee kan op handige wijze worden getoetst of het besluit inderdaad op de opslag van vuurwerk van toepassing is.

**TECHNISCHE DIENST
"BOMMELERWAARD"**

v. Heemstraweg (West) 11
5301 PA Zaltbommel
Telefoon 04180-15005
Telefax 04180-16510

Zaltbommel
Postbus 10003
5300 DA Zaltbommel

22 NOV. 1991

Aan:

No. **10.379** dR/CK
Onderwerp: Hinderwet; opslag vuurwerk
tuincentrum De Rozenbogerd,
Rozenbogerd 2
Zaltbommel.

het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente
ZALTBOMMEL

Bijlagen

Naar aanleiding van uw brief d.d. 23 oktober 1991, aan de heer C.J. Hobo van het tuincentrum De Rozenbogerd, Rozenbogerd 2 te Zaltbommel, betreffende de vergunning voor het verkopen van vuurwerk, is door ons contact opgenomen met de heer Hobo.

Het gestelde in genoemde brief dat de opslag conform de bepalingen is van het "Besluit opslag vuurwerk Hinderwet", blijkt niet met de praktijk in overeenstemming te zijn. Tevens is een kennisgeving in het kader van het "Besluit" nog niet ingediend.

Inmiddels zijn er op 5 en 7 november gesprekken geweest met de heer Hobo. Een verslag hiervan is bijgevoegd.

Aan de heer Hobo is het kennisgevingsformulier overhandigd, alsmede de brochure en een afschrift van het "Besluit opslag vuurwerk Hinderwet". Het kennisgevingsformulier zal op korte termijn bij u worden ingediend.

Ik verzoek u om een afschrift van het verslag vooroverleg toe te sturen aan de heer Hobo.

de directeur,



ing. P.G. de Jong.

Coll.: **jaR**

HINDERWET

VERSLAG OVERLEG

gemeente Zaltbommel

datum 5 november 1991
7 november 1991

Aanvrager : C.J. Hobo
Adres : Rozenbogerd 2
Postcode + woonplaats : 5301 KD ZALTBOMMEL
Soort inrichting : Tuincentrum met opslag vuurwerk

Adres : Rozenbogerd 2
Postcode + woonplaats : 5301 KD ZALTBOMMEL

Betreft: het oprichten en in werking hebben van een tuincentrum met opslag vuurwerk.

Deelnemers : dhr. C.J. Hobo
Mw. J. de Rade (T.D.)

I. Tijdens het overleg is besproken waaraan de opslagruimte en de verkoopruimte voor vuurwerk moeten voldoen.

Er zijn de volgende afspraken gemaakt:

- de bewaarplaats zal zich buiten de verkoopruimte bevinden, zodat de deur ervan niet voor publiek bereikbaar is.
- de bewaarplaats, een oude koelcel, zal worden bekleed met materiaal, wat de brandwerendheid verhoogt tot de vereiste 60 minuten.
- de toegangsdeur wordt zelfsluitend.
- uit de bewaarplaats zal geen directe verkoop plaatsvinden.
- in de verkoopruimte zal maximaal een hoeveelheid vuurwerk van 15 kg aanwezig zijn in een gesloten vitrine of winkelkast.

II. Tevens is gesproken over het tuincentrum in het kader van de hinderwet. Op basis van het opgestelde electromotorische vermogen (van o.a. de beregeningsinstallatie) en de opslag van bestrijdingsmiddelen (30 - 40 kg) is een hinderwetvergunning noodzakelijk. In het eerste kwartaal van 1992 zal een aanvraag voor een hinderwetvergunning worden ingediend.

de opsteller,



J. de Rade.

**TECHNISCHE DIENST
"BOMMELERWAARD"**

v. Heemstraweg (West) 11
5301 PA Zaltbommel
Telefoon 04180-15005
Telefax 04180-16510

Zaltbommel
Postbus 10003
5300 DA Zaltbommel

17 DEC. 1991

Aan:

No. 11.146 dR/CK
Onderwerp: Hinderwetcontrole opslag
vuurwerk Intertoys
Pinnocchio en Tuincentrum
de Rozenbogerd, Zaltbommel.

het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente
ZALTBOMMEL

Bijlagen

Naar aanleiding van hercontroles van de vuurwerkbewaarplaats van de onderstaande inrichtingen, bericht ik u het volgende.

Op 12 december j.l. zijn de vuurwerkbewaarplaatsen van Tuincentrum de Rozenbogerd (Rozenbogerd 2), en Intertoys Pinocchio (Waterstraat 6-8) gecontroleerd.

Hierbij is geconstateerd dat ze beide volgens de voorschriften van de AMvB, het "Besluit opslag vuurwerk Hinderwet" in werking zijn.

de directeur,



ing. P.G. de Jong.

Coll.: 

Pinocchio
Hewerpakken.

← Dhr. Wolff Vuurwerk
Wilp
05763 - 1443

Hobo, Rozenbogerd.

Bewaarplaats, Herverpakruimte, Verkoopruimte.

Bewaarplaats

- ! • buiten verkoopruimte /
- max. 500 kg. vuurwerk
- niet in een vluchtweg.
- ! • brandwerendheid 60 min.
- ! • toegangsdeur: zelfsluitend, brandw. 30 min.
- elektrische installatie: ruimte met brandgevaar
- geen andere goederen
- veiligheidssignalering
- rookverbod binnen 2 m.
- binnen 3 m geen ontvlambare stoffen
- ! • geen directe verkoop.
- ! • lokatie: niet in een deel van de inrichting, dat voor publiek toegankelijk is.
- niet direct vanuit een woning bereikbaar.

Bufferbewaarplaats

- in de verkoopruimte
- max. 50 kg vuurwerk
- ! • niet bereikbaar / niet te openen door publiek
- ! • geen directe verkoop
- rookverbod + veiligheidssignalering.
- binnen 3 m geen ontvlamb. stoffen
- brandwerendheid, ^{electr.} als in bewaarplaats
- geen andere goederen

Alg. { brandblusmiddelen (slanghaspel niet verplicht)
schriftelijke instructie personeel.
brandklep in ventilatiekanalen

Herverpakruimte

- max 50 kg. Tijdens herverpakken
- rookverbod + veiligheidssignalering.
- geen andere ontvlamb. stoffen.

1 299²7

Verkoopruimte

- max. 15 kg.
- goede verpakking of vitrine / winkelkast
- rookverbod + veiligheidssignalering.

- bestrijdingsmiddelen opslag
30 à 40 kg
- brandstof opslag → weg.
- koelmotor gaat. weg.
- beregeningsinstallatie.

10 pakketten
150. verschillende
soorten vuurwerk.
2 dagen verkoop.

Bekleding:
- Semperand
- houtspaander met cement of gips.
- half steenspaander
- kalkzandsteen
- gasbeton blokken ca. 10 cm dik.
- Jan Kros. (T.D.)

Bewaarplaats: koelcel

- brandwerendheid voldoende maken (bekleden)
- ruimte vóór koelcel: niet toegankelijk voor derden.
- deur zelfsluitend
- zakken in bewaarplaats: deur zoveel mogelijk dicht

voorraad: 300 kg.

Besluit opslag vuurwerk


Herverpakken → pakket verschilt per klant



↓
voorraad 15 kg in verkoopruimte overschr.
of: directe verkoop uit bewaarplaats.



* Hoeveelheid.



: vervoer gevaarlijke stoffen. Verkeer > Waterstaat.

Sportshop actief Boschstraat 12

